

## Niederschrift über die Entnahme von Asphaltbohrkernen nach den Vorschriften des Landkreistages Bayern sowie Ergänzungen für Ländliche Entwicklung

Lindenweg 4  
86732 Oettingen  
Tel. 09082/8555  
Fax 09082/8944  
asphalt@bpi-oettingen.de  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing (FH) G. Keßler  
Dipl.-Ing (FH) K. Keßler  
Augsburg, HRB 872

Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Bauleitung: \_\_\_\_\_  
(LRA, Gde., Ing.-Büro)

Baumaßnahme: \_\_\_\_\_  
von km \_\_\_\_\_ bis km \_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_

- Nach Abschluss von Baumaßnahmen sind vor Abnahme oder am Tag der Abnahme mindestens 4 Einzelbohrkerne  $\varnothing$  15 cm in Abständen von ca. 200 m zu entnehmen. Für kleinere Baumaßnahmen gilt ein Mindestabstand von 50 m.
- Über die Probenahme ist diese Niederschrift (dreifach) anzufertigen, die von den an der Probenahme Beteiligten zu unterzeichnen ist. Je eine Fertigung ist für Auftraggeber, Auftragnehmer und die Untersuchungsstelle bestimmt.

Sofern von der Untersuchungsstelle Mängel festgestellt werden, wird gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 6.1, bzw. gemäß Änderungen und Ergänzungen der Asphalt-Kommunalstraßenregelung mit Ergänzungen für Ländliche Entwicklung verfahren.

- Tag der Bohrkernentnahme:.....
- Bezeichnung der Bohrkern und der Entnahmestellen:

Bezeichnung der Bohrkern	Entnahmestelle Bau-km / Profil-Nr.	Einbaudicke / -menge Bemerkungen	Bezeichnung der Bohrkern	Entnahmestellen Bau-km / Profil-Nr.	Einbaudicke / -menge Bemerkungen
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8			16		

- Gewünschte Untersuchungen ankreuzen:

- Regel-Untersuchung (Schichtdicke, Einbaumenge, Hohlraumgehalt jedes Bohrkerns, sowie Rohdichte, Bindemittelgehalt, Kornaufbau und EP RuK von der Sammelprobe aller Bohrkern)
- Dickenfeststellung       Hohlraumgehalt       Bindemittelgehalt       Kornverteilung
- Es sollen nicht alle Schichten, sondern nur die .....schicht(en) untersucht werden.
- Asphalttragschicht EP-Nr.....  Asphaltbinderschicht EP-Nr.....
- Asphaltdeckschicht EP-Nr.....  .....EP-Nr.....

Die vorschriftsmäßige Probenahme nach TP Asphalt-StB Teil 27 wird bestätigt:

Ort, Datum .....

.....  
Auftragnehmer

.....  
Auftraggeber